

Wie bei den Aufzugsanlagen können Fahrtreppen auch über eine GLT überwacht werden. Hierbei sind die gleichen Voraussetzungen wie bei Aufzugsanlagen zu schaffen. Da Fahrtreppen über keinen Notruf verfügen, ist die Infrastruktur einer Verbindung beispielsweise zu einer Serviceleitstelle nicht vorhanden und muss erst geschaffen werden. Hierzu muss ein separater Telefonanschluss oder eine Verbindung über eine Standleitung vorgesehen werden. Über diese Übertragungsstrecke können die Daten und Anlagenzustände wie bei einer Aufzugsanlage aus der Ferne abgerufen werden. Es ist auch möglich, eine Verbindung über GSM herzustellen. Alle weiteren Punkte zu diesem Thema können dem [Kap. 14](#) entnommen werden